

FABBRICATO INDUSTRIALE EX "MARIO DE ROSSI EDITORE Srl
SITO IN COMUNE DI SANTA GIUSTA, LOC. "CIRRAS" – CORPO
CENTRALE DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE

CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA

Il sottoscritto Soru Roberto C.F. SRORRT64D14L122I iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 245 dal 22/01/1994 con studio in Terralba, in seguito ad espresso incarico conferito da:

Consorzio Industriale Provinciale Oristanese in qualità di proprietario dell'immobile ubicato nell'Agglomerato Industriale di Oristano, in Agro di Santa Giusta, loc. "Cirras" in Lotto distinto al Catasto Terreni al Foglio 9, Particella 1336.

- Visti gli elaborati grafici dell'intero Edificio;
- Verificato che trattasi di un capannone ad un piano fuori terra, realizzato in c.c.a. precompresso, più zona uffici a due piani fuori terra, realizzato in c.c.a. normale, adibito ad uso industriale;
- verificato che la natura delle opere realizzate, in c.c.a. precompresso, c.c.a. vibrato e c.c.a. normale **corrispondono** a quanto depositato negli uffici del Genio Civile in data 25/07/2003, Pratica n° 135/03;

Effettuate

- le opportune ricognizioni sul luogo volte a determinare le caratteristiche dello stato di conservazione e le dimensioni delle strutture portanti nonché l'entità dei carichi di progetto e le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione; le verifiche hanno dimostrato la buona consistenza e stato di conservazione di tutte le strutture in essere;
- le verifiche, con esito positivo, delle sollecitazioni nelle strutture portanti sotto l'azione della combinazione di carichi più sfavorevole, secondo il metodo delle sollecitazioni indotte dalle condizioni di carico più gravose con riguardo al valore della resistenza di progetto calcolato per il relativo tipo strutturale (metodo degli stati limite); il tutto in accordo alle norme tecniche e relative circolari esplicative vigenti.
- le seguenti prove: non sono state effettuate prove di carico;

CERTIFICA

L' idoneità statica dell' intero edificio di cui all' oggetto nello stato attuale in cui trovasi, conforme a dimensioni agli elaborati grafici, nonché la corrispondenza a quanto depositato presso gli uffici del Genio Civile di Oristano in data 25/07/2003, Pratica n° 135/03.

Si attesta altresì che le strutture in esame sono idonee a sopportare i carichi previsti in base alle caratteristiche dell' opera, alla sua destinazione d' uso. In particolare le strutture sono state verificate considerando le sollecitazioni sulla struttura derivanti da *azioni permanenti, variabili e accidentali*.

In particolare le verifiche sono state condotte considerando, sulla base della attuale destinazione d' uso dei locali, i carichi uniformi per ciascuno dei solai dell' edificio.

S. Giusta, li 10/05/2018

In fede

(Dott. Ing. Roberto Soru)

