

Oristano, __/__/____

Prot. n. _____

Spettabili

Ditte in indirizzo

OGGETTO: *Impianto di trattamento dei R.S.U. e valorizzazione delle raccolte differenziate a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano –* **INDAGINE DI MERCATO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI QUADRI ELETTRICI DI MEDIA E BASSA TENSIONE.**

Con la presente siamo a chiedere la Vostra migliore offerta per il servizio biennale di manutenzione dei quadri elettrici di Media e Bassa tensione, ed il servizio di pronto intervento per la riparazione degli stessi, presso il nostro Impianto di Trattamento per RSU di Arborea (OR).

Servizi richiesti

Il servizio richiesto si compone di:

- **Art. 1**

Servizio di manutenzione programmata per i quadri di Media e Bassa Tensione dell'Impianto di Trattamento RSU di Arborea, da realizzare in n. 2 (due) interventi annui.

I quadri elettrici interessati sono:

- | | |
|--|-----------------|
| - Quadri elettrici cabina MT/BT principale | QE-MTS ; QE-BTP |
| - Quadri elettrici cabina MT/BT interna | QE-MT1; QE-GBT |
| - Quadri elettrici sala controllo | QE-SC |
| - Quadri elettrici servizi | QE-S |
| - Quadri elettrici officina | QE-OM |
| - Quadri elettrici uffici | QE-EU |
| - Quadri elettrici locale antincendio lotto 1 | QE-PA1 |
| - Quadri elettrici pesa | QE-PE |
| - Quadri elettrici locale compressori | QE-CO |
| - Quadri elettrici Power center secondario | QE-PC2 |
| - Quadri elettrici pompa antincendio lotto 2 | QE-PA2 |
| - Quadri elettrici cabina M T/BT secondaria | QE-MT2-QE-BTS |
| - Quadri elettrici cabina Fotovoltaico | |
| - Quadri elettrici MT/BT terzo lotto | |

Il servizio comprende le seguenti attività:

- **Per i quadri di Media tensione:**
 - Pulizia generale, serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti;
 - Lubrificazione con vasellina pura dei contatti, delle pinze e delle lame;
 - Controllo del corretto funzionamento interblocchi e lame di messa a terra;
 - Prova manovra di apertura e chiusura;
 - Verifica corretta segnalazione grafica/optica di apertura e chiusura;
 - Interscambio trasformatori in esercizio.
- **Per i trasformatori MT/BT:**
 - Pulizia generale ed accurata della macchina compresi i cavi in arrivo e in partenza;



ENTE PUBBLICO
(Legge Regionale n° 10/2008)

SEDE LEGALE
09170 Oristano - Via Carducci n. 21
UFFICI AMMINISTRATIVI
09096 Santa Giusta
Via Marongiu snc - Porto Industriale
Telefono: 0783 35461
Fax: 0783 357067

CONTATTI
info@ciporistano.it
protocollo@pec.ciporistano.it
www.ciporistano.it

PARTITA IVA
00087530952
CODICE FISCALE
80003430958



**CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE ORISTANESE**

- Verifica stato connessioni ed isolatori con rilevazione di eventuali tracce di scariche, incrinature ecc.
- Controllo e serraggio di tutta la bulloneria;
- Verifica di intervento di tutti i segnali di allarme e di scatto con simulazione dei guasti;
- **Per i pulsanti di sgancio impianto elettrico:**
 - Verifica a vista dei dispositivi di sgancio;
 - Stato di conservazione;
 - Funzionamento spie;
 - Presenza cartellonistica di segnalazione;
 - Azionamento del pulsante di sgancio Media Tensione e verifica funzionalità;
 - Azionamento del pulsante di sgancio Bassa Tensione e verifica funzionalità
- **Per i quadri elettrici bassa tensione;**
 - Pulizia generale, serraggio di tutti i bulloni e/o morsetti;
 - Controllo cavi in arrivo e partenza;
 - Prova dei dispositivi differenziali con misura del tempo di intervento;
 - Prova dispositivi tasto test differenziale.

- **Art. 2**

Compenso per intervento di manutenzione di emergenza, al di fuori dei due interventi manutentivi programmati annualmente, da svolgersi su chiamata del direttore di Impianto, entro e non oltre 2 (due) ore dalla chiamata, compreso il diritto di chiamata, i trasferimenti da e per l'impianto, e indennità per la reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compreso altresì ogni e qualsiasi altro onere ad esclusione solo del materiale eventualmente occorrente per la riparazione che dovrà essere oggetto di apposita contrattazione e preventivazione. **Ai soli fini della comparazione delle offerte si stimano n. 100 ore/anno.** Le ore effettivamente da fatturare saranno quelle realmente eseguite, che potranno variare, anche in maniera significativa, dalla stima di 100 ore/anno.

Per ogni ora di intervento svolto in Impianto da tecnico specializzato come risultante dai report controfirmati dal direttore di Impianto o suo delegato, **calcolato dall'ora di arrivo in Impianto all'ora di partenza dall'Impianto.**

In caso di ripetuti ritardi dell'intervento di emergenza rispetto al tempo previsto (due ore) si potrà procedere alla risoluzione del contratto con riserva di richiesta dei maggiori danni conseguenti.

Tempi di esecuzione

Le operazioni di manutenzione programmata di cui all'Art. 1 saranno svolte preferibilmente nei mesi di: marzo e settembre.

Sopralluogo

Le installazioni oggetto dei servizi soprarichiesti sono visionabili ogni giorno dalle ore 7,30 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato compreso presso la nostra unità locale ubicata in località Masangionis ad Arborea. Si prega di contattare il n° 333/1794672 per concordare l'appuntamento.

Obblighi inerenti il servizio

La ditta affidataria impiegherà per lo svolgimento del sopracitato servizio personale competente e fidato sotto il profilo della diligenza e della riservatezza, munito di qualifica PES ai sensi della Norma CEI EN 11-27:2014, oltre che eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, assicurarsi che

nessun estraneo non autorizzato entri o circoli nei locali interessati dal servizio o accessibili a causa dello stesso.

La ditta affidataria si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi costituenti la prestazione richiesta condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL e accordi locali in quanto applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono ei servizi.

Sono a carico della stessa, esentando perciò il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità, tutti gli oneri relativi alle assicurazioni di Legge e nel contempo la Ditta è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, nonché di leggi antinquinamento.

La ditta affidataria dovrà rilasciare, nel caso in cui gli interventi di manutenzione di emergenza comportino modifiche degli impianti, le necessarie Certificazione di conformità dei lavori svolti.

Adempimenti relativi alla Sicurezza

L'Affidatario del servizio, per quanto riguarda le norme poste a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, è il solo ed esclusivo responsabile della scrupolosa osservanza e costante applicazione di tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che possa intervenire, per la tutela ed incolumità fisica e morale del proprio personale e di terzi, restando inoltre il solo ed esclusivo responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i lavori da svolgere a fronte della presente proposta, non avendo il Consorzio ingerenza alcuna sulle modalità tecniche di esecuzione.

L'Affidatario del servizio, prima di iniziare i lavori, si impegna ad assolvere ai seguenti adempimenti:

- consegnare al Responsabile di Impianto del Consorzio, le schede tecniche delle attrezzature e dei mezzi da impiegare, con indicazioni relative alla proprietà e corredate dai libretti uso ed istruzione, non ultimo le eventuali verifiche di legge;
- consegnare al Responsabile di Impianto del Consorzio, copia delle schede tecniche dei prodotti ed eventuali materiali speciali che verranno impiegati, con indicate le modalità di utilizzo ed eventuali avvertenze.

Inoltre l'Affidatario del servizio si impegna a:

- osservare ed applicare costantemente, per tutti i lavori che andranno ad essere eseguiti, tutte le leggi previste in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rispettando in particolare quanto previsto agli articoli 95, 96 e 102 del dlgs 81/2008;
- cooperare con il Consorzio per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
- coordinare, con il Consorzio e gli altri affidatari dello stesso, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informando il Consorzio anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera;
- informare tempestivamente il Consorzio e i suoi preposti di Impianto di ogni circostanza modificativa dei propri rischi, anche di interferenza con altre lavorazioni o attività;
- consentire e cooperare con il Consorzio ed i suoi preposti per l'Impianto per quanto concerne i suoi obblighi di vigilanza, coordinamento e verifica.

L'Affidatario del servizio dichiara di aver valutato e preso visione del documento unico di valutazione dei rischi e interferenze (DUVRI), in relazione alle necessità operative di gestione di più imprese terze nell'ambito dell'Impianto.

Prescrizioni relative al Sistema di Qualità

Premesso che il Consorzio ha adottato, per la propria organizzazione interna, un sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001; l'Affidatario del servizio si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Sistema di qualità, che dichiara di aver visionato.

Ambiente

L’Affidatario del servizio è a conoscenza che il Consorzio ha adottato un sistema di gestione conforme alla **ISO 14001** “Sistemi di gestione ambientale - requisiti e guida per l’uso”.

L’Affidatario del servizio si impegna, nell’ambito delle attività che saranno svolte, a rispettare le leggi relative all’ambiente applicabili ed i contenuti del sistema gestionale del Consorzio, riducendo i propri impatti ambientali significativi con particolare attenzione ai seguenti tipi di impatto ambientale:

RUMORE

Attuare una sistematica e corretta manutenzione dei motori e dei silenziatori dei mezzi.

EMISSIONI

Utilizzare mezzi che abbiano effettuato le prove sulle emissioni di fumi e che rientrino nei parametri di legge.

RIFIUTI

Raccogliere i rifiuti secondo le indicazioni del rappresentante del Consorzio in Impianto.

PERDITE DI OLI

Segnalare immediatamente eventuali perdite e provvedere all’immediato intervento di assorbimento e pulizia.

Prestazione complessiva richiesta

Nel prospetto allegato alla presente richiesta di preventivo vengono riportate le prestazioni richieste. Nel prospetto dovrà essere inserito il prezzo unitario offerto per il servizio di manutenzione programmata ed il costo orario per gli interventi di manutenzione di emergenza.

Dovrà inoltre essere indicato sia l’importo complessivo annuo richiesto per ciascun articolo, ottenuto moltiplicando il prezzo unitario offerto per la quantità, sia l’importo totale dell’offerta per il biennio di validità.

Il prospetto dovrà essere compilato e restituito al Consorzio sottoscritto dal Legale Rappresentante di codesta rispettabile Ditta, unitamente a copia sottoscritta della presente lettera di richiesta, in segno di approvazione delle condizioni contenute.

Il prezzo unitario da indicare nell’offerta per ciascuna tipologia di prestazione deve essere comprensivo di ogni onere, comprese le spese di trasferta, di rimborso spese, ecc.. Resta esclusa dal prezzo unitario l’IVA di Legge. L’offerta è da intendersi fissa e invariabile per 24 mesi a far data dalla Conferma D’Ordine.

Affidamento

Il servizio sarà affidato alla Società che avrà offerto per l’intero servizio il prezzo complessivo più basso.

Fatturazione

La fatturazione delle prestazioni avverrà con cadenza mensile, qualora siano stati effettuati interventi.

Pagamenti

Entro 30 gg fine mese data fattura mediante bonifico bancario su CC dell’affidatario. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CIG che sarà comunicato dal Consorzio.

Si rammenta che questo Consorzio rientra tra gli Enti o Società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni locali cui è stato esteso, con l’articolo 3 del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, l’obbligo di applicazione del meccanismo dello “split payment” previsto dall’articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, con decorrenza dal 01 gennaio 2018.

Presentazione dell'offerta

L'offerta è da trasmettere entro le ore ____ del ____ _____ 2018 all'indirizzo:
ut.impianti@ciporistano.it.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
IMPIANTI E GESTIONI CONSORTILI
(Dott. Ing. Salvatore Daga)

Visto
IL DIRETTORE
(Dott. Marcello Siddu)

- INDAGINE DI MERCATO -**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI QUADRI ELETTRICI DI MEDIA E BASSA TENSIONE****PROSPETTO DELLA PRESTAZIONE COMPLESSIVA RICHIESTA**

PRESTAZIONE	u.m.	Offerta unitaria	QUANTITÀ annua	Importo complessivo
<p>Art 1 – Servizio di manutenzione programmata dei quadri elettrici di Media e Bassa tensione a servizio dell'impianto di Trattamento per RSU di Arborea, da realizzare in n. 2 interventi annui. Per ogni intervento svolto in Impianto da tecnico specializzato come risultante dai report controfirmati dal direttore di Impianto o suo delegato.</p>	Ad intervento		2	
<p>Art. 2 Compenso per intervento di manutenzione di emergenza, al di fuori dei due interventi manutentivi programmati annualmente, da svolgersi su chiamata del direttore di Impianto, entro e non oltre 2 (DUE) ore dalla chiamata, compreso il diritto di chiamata, i trasferimenti da e per l'impianto, e indennità per la reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compreso ogni e qualsiasi altro onere ad esclusione solo del materiale eventualmente occorrente per la riparazione che dovrà essere oggetto di apposita contrattazione e preventivazione. <u>Ai soli fini della comparazione delle offerte si stimano n. 100 ore/anno.</u></p> <p>Per ogni ora di intervento svolto in Impianto da tecnico specializzato come risultante dai report controfirmati dal direttore di Impianto o suo delegato, calcolato dall'ora di arrivo all'ora di partenza dall'impianto.</p>			100	
Importo complessivo offerto annuo (A)				
Importo totale offerto per il biennio (A x 2)				

SOCIETÀ OFFERENTE: _____

**FIRMA LEGALE
RAPPRESENTANTE**

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DICHIARAZIONE

Al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese

OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse all'affidamento del servizio di manutenzione dei quadri elettrici di media e bassa tensione.

Il sottoscritto

Codice Fiscale

residente nel Comune di CAP

Provincia Via/Piazza

in qualità di

dell'Impresa

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto.

A tal fine dichiara quanto segue:

DATI GENERALI DELL'IMPRESA

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE:

.....

SEDE LEGALE

PEC

CODICE FISCALE:

PARTITA I.V.A.:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
